



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB88.B.00127/23

Серия RU № 0455595

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Национальная Лаборатория»; место нахождения: г. Москва, п. Сосенское, Калужское шоссе, 24-й км, домовладение 1, строение 1, офис 615; адрес места осуществления деятельности: г. Москва, п. Сосенское, Калужское шоссе, 24-й км, домовладение 1, строение 1, офис 615; регистрационный номер RA.RU.11HB88, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 17.11.2020 г; телефон: +7 (495) 532-57-17, адрес электронной почты: info@nlts.ru.

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «СТРОЙКОМПЛЕКТ-ЭМАЛЬ», место нахождения: 214020, Россия, Смоленская область, Г.О. город Смоленск, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 79В, офис 28, адрес места осуществления деятельности: 214031, Россия, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 20, ОГРН 1027739165222, Телефон: +7(4812)62-26-51. Адрес электронной почты: slkz@slkz.ru.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «СТРОЙКОМПЛЕКТ-ЭМАЛЬ», место нахождения: 214020, Россия, Смоленская область, Г.О. город Смоленск, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 79В, офис 28, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 214031, Россия, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 20.

### ПРОДУКЦИЯ

Огнебиозащитные средства для древесины марки «ОГНЕЩИТ-I» (SLAVIA™ «ОГНЕЩИТ-I», COLORIKA™PROF «ОГНЕЩИТ-I») и марки «ОГНЕЩИТ-II» (SLAVIA™ «ОГНЕЩИТ-II», COLORIKA™PROF «ОГНЕЩИТ-II»), выпускаемые по ТУ 2389-013-18511586-2006 переиздание с изменением № 1, 2 «ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ. Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 3738/О-23 от 30.11.2023 г. (Испытательная лаборатория «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (ИЛ «ЛСМ-пожлаб» ООО «Трансконсалтинг»). Номер записи в РАЛ: RA.RU.21ПБ78, дата внесения: 20.05.2016 г.);

Акт анализа состояния производства № НЛ043-174.23-01 от 03.11.2023 г. (Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Национальная Лаборатория», номер записи в РАЛ: RA.RU.11HB88 от 17.11.2020 г.). Эксперты (эксперты-аудиторы), подписавшие акт анализа состояния производства: Винник Анна Константиновна, Драгун Анна Станиславовна. Схема сертификации 1с.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Обозначение и наименование стандарта, в результате применения которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ЕАЭС 043/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», условия и срок хранения, срок службы согласно Приложению на 1 листе (бланк № 0878917). Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения (даты изготовления образцов: для марки «ОГНЕЩИТ-I» - 24.07.2023 г., для марки «ОГНЕЩИТ-II» - 03.07.2023 г.).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 01.12.2023

ПО 30.11.2024

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*  
*(подпись)*



Галайчук Сергей Анатольевич (Ф.И.О.)

Винник Ренольд Владимирович (Ф.И.О.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB88.B.00127/23

Серия **RU** № **0878917**

Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ЕАЭС 043/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

Обозначение стандарта	Наименование стандарта	Подтверждаемые требования
ГОСТ Р 53292-2009	Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний.	<p><b>п. 5.1, п. 5.2:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечивает <b>I (первую) группу</b> огнезащитной эффективности при расходе огнебиозащитного средства для древесины марки «ОГНЕЩИТ-I» (SLAVIA™ «ОГНЕЩИТ-I», COLORIKA™PROF «ОГНЕЩИТ-I») не менее 500 г/м<sup>2</sup> без учета технологических потерь, покрытие устойчиво к старению;</li> <li>- обеспечивает <b>II (вторую) группу</b> огнезащитной эффективности при расходе огнебиозащитного средства для древесины марки «ОГНЕЩИТ-I» (SLAVIA™ «ОГНЕЩИТ-I», COLORIKA™PROF «ОГНЕЩИТ-I») не менее 300 г/м<sup>2</sup> без учета технологических потерь, покрытие устойчиво к старению;</li> <li>- обеспечивает <b>II (вторую) группу</b> огнезащитной эффективности при расходе огнебиозащитного средства для древесины марки «ОГНЕЩИТ-II» (SLAVIA™ «ОГНЕЩИТ-II», COLORIKA™PROF «ОГНЕЩИТ-II») не менее 600 г/м<sup>2</sup> без учета технологических потерь, покрытие устойчиво к старению.</li> </ul>

### Условия хранения:

- согласно п.п. 5.1, 5.2 ТУ 2389-013-18511586-2006 переиздание с изменением № 1, 2 транспортирование и хранение по ГОСТ 9980.5 в плотно закрытой таре, при температуре не ниже плюс 5 °С и не выше плюс 40 °С.

### Гарантийный срок хранения:

- согласно п. 7.2 ТУ 2389-013-18511586-2006 переиздание с изменением № 1, 2 гарантийный срок хранения (при соблюдении условий хранения и транспортировки в не вскрытой таре завода изготовителя) – 12 месяцев с даты производства. Срок годности (при соблюдении условий хранения и транспортировки в не вскрытой таре завода изготовителя) – 3 года с даты производства.

### Срок службы средства огнезащитного состава:

- согласно Таблицы 3 ТУ 2389-013-18511586-2006 переиздание с изменением № 1, 2 срок службы огнезащитной обработки при соблюдении условий нанесения, сушки, дальнейшей эксплуатации и мониторинга: огнебиозащитного средства для древесины марки «ОГНЕЩИТ-I» (SLAVIA™ «ОГНЕЩИТ-I», COLORIKA™PROF «ОГНЕЩИТ-I») – до 5 лет в условиях эксплуатации УХЛ2 и до 20 лет в условиях эксплуатации УХЛ4; огнебиозащитного средства для древесины марки «ОГНЕЩИТ-II» (SLAVIA™ «ОГНЕЩИТ-II», COLORIKA™PROF «ОГНЕЩИТ-II») – до 3 лет в условиях эксплуатации УХЛ2.1.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

  
(подпись)



Галайчук Сергей Анатольевич  
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

  
(подпись)

Винник Ренольд Владимирович  
(Ф.И.О.)