

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Орган по сертификации продукции и услуг «БелСертификат»

Республиканского унитарного предприятия
«Белорусский институт строительного проектирования»
Управления делами Президента Республики Беларусь
Республика Беларусь, 220088,
г. Минск, ул. Смоленская, д. 15, 11 этаж
тел. 226-42-19, факс 209-43-76, e-mail: os@bispy.by

БГЦА	BY/112 085.01
BSCA	ГОСТ ISO/IEC 17065



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в Реестре № ВУ/112 02.01. 085 07266

Дата регистрации 06 марта 2019 г.

Действителен до 06 марта 2024 г.

Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция, изготовленная Акционерное общество «Стройкомплект-Эмаль», место нахождения: Российская Федерация, 214025, г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 13Г, кв. 52; адрес места осуществления деятельности: обособленное подразделение Акционерного общества «Стройкомплект-Эмаль», Российская Федерация, 214020, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 20.

и представленная на сертификацию под наименованием Грунтовки антикоррозионные торговых знаков «Славен» («Slaven»), «Colorika Prof», «Colorika ProM», выпускаемые по ТУ 20.30.12-005-18511586-2018 (идентичный ТУ 2312-005-18511586-2004) «Грунт-эмали быстросохнущие антикоррозионные» (обозначение по ТУ 20.30.12-005-18511586-2018 – грунт-эмали)

Серийное производство

код ОКП РБ – 20.30.12

код ТН ВЭД ЕАЭС – 3208 90

соответствует требованиям ТР 2009/013/ВУ «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность»; СТБ 1827-2008 пункт 5.3.1 (таблица 1 пункты 5, 7-10)

Заявитель (изготовитель, продавец (поставщик)) Акционерное общество «Стройкомплект-Эмаль», место нахождения: Российская Федерация, 214025, г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 13Г, кв. 52; адрес места осуществления деятельности: обособленное подразделение Акционерного общества «Стройкомплект-Эмаль», Российская Федерация, 214020, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 20.

Сертификат соответствия выдан на основании:


отчет об анализе состояния производства 16.10.2018;

протокол испытаний № 09/3 от 22.02.2019 ИЦ управления сертификации и испытаний РУП «Белорусский институт строительного проектирования» Управление делами Президента Республики Беларусь, аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0338; протокол испытаний № 04-52/125П от 15.02.2019 ИЦ «НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси», аттестат аккредитации № ВУ/112 02.1.0.0042.

Особые отметки Грунтовки относятся к легковоспламеняющимся жидкостям с температурой вспышки в закрытом тигле 34 °С. Срок хранения сертификата соответствия у заявителя – пять лет после истечения срока его действия.

Заместитель директора –
начальник управления
сертификации и испытания

Эксперт-аудитор



И.Н.Павловец

О.Н.Грек

№ 0185041